



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
191014, Санкт - Петербург, Литейный пр., д.36 лит. А, т/ф. (812) 417-47-69

ПРЕДПИСАНИЕ № 123964
об устранении нарушений законодательства

13.12.2019

Санкт-Петербург

Заместитель начальника Государственной административно-технической инспекции (далее – ГАТИ) Полунина Мария Александровна, рассмотрев материалы внеплановой проверки Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Зеленогорский дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга ИНН 7827001363 адрес (место нахождения: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Красноармейская, д. 11, лит. Б, 197720 (далее - Организация), проведенной на основании приказа ГАТИ от 06.11.2019 № 351-кк

УСТАНОВИЛ:

Актом внеплановой проверки Организации от 11.12.2019 зафиксированы факты неисполнения Организацией предписания ГАТИ от 25.08.2017 № 91793:

- фасады здания, расположенного по адресу Санкт-Петербург, Зеленогорск, ул. Красноармейская, д. 11, лит. Б содержатся в ненадлежащем и технически неисправном состоянии, на фасадах по периметру здания, на простенках, карнизе, потолках и опорных колоннах лоджий, на цоколе частично утрачен штукатурный слой облицовочный материал, видна арматура и кирпичная кладка, присутствуют сколы, трещины, выкрашивается кирпич, дворовый фасад со стороны Парковой улицы загрязнен, присутствуют ржавые подтеки.

Таким образом, в ходе проведения проверки установлен факт нарушения Организацией п.п. 1.1., 2.3.2., 6.2., 8.2., 8.3., 8.4., 8.6., 8.8. Приложения № 5 Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга, утверждены постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга» (далее – Правила благоустройства)

ПРЕДПИСАЛ:

Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Зеленогорскому дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга (ИНН 7827001363) в соответствии с п.п. 1.1., 2.3.2., 6.2., 8.2., 8.3., 8.4., 8.6., 8.8. Приложения № 5 Правила благоустройства в срок по 15.11.2021 устранить выявленные нарушения:

- произвести ремонт фасадов здания расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Зеленогорск, ул. Красноармейская, д. 11, лит. Б содержащихся в ненадлежащем и технически неисправном состоянии, (восстановить штукатурный слой фасадов, кирпичную кладку фасадов, восстановить в местах утраты облицовочный материал, выполнить очистку фасадов от загрязнений).

За неисполнение предписания ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга может быть привлечено к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника
инспекции



М.А. Полунина

Предписание получило 19.12.19 Иванов С.Ю. зам. директора по АТР ГБУ ДО ЗДДТ Курорт-
дата, Ф.И.О., подпись лица, получившего предписание, (реквизиты доверенности)

Ного р-на СПб по роб. от 13.11.19 БТН